



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Πάτμος, 28 Νοεμβρίου 2019
 Αριθμ. πρωτ.: 2022

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος
 Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
 Τηλέφωνο: 2247 3 60307
 Fax: 2247 0 33355

Απόφαση υπ' αριθμ. 188

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση φθορών και βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων της πλωτής προβλήτας του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

6. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 20.6662.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 137/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 3 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
9. Την ανάγκη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση φθορών και βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων της πλωτής προβλήτας του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών της.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση φθορών και βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων της πλωτής προβλήτας του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου, με απευθείας ανάθεση.
2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθενται παρακάτω:

«ΑΡΘΡΟ 1^ο - Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, το οποίο είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση φθορών και βλαβών που παρατηρούνται στις Η/Μ εγκαταστάσεις της πλωτής προβλήτας του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου. Η ανάγκη για την προμήθεια του υλικού αυτού προέκυψε μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε σήμερα, κατά την οποία διαπιστώθηκαν σημαντικές φθορές στις καλωδιώσεις κάτω από την γέφυρα πρόσβασης στην πλωτή προβλήτα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, οδηγώντας την Υπηρεσία μας στην απόφαση για διακοπή της λειτουργίας όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών της, για προφανείς λόγους ασφαλείας. Κατόπιν επισταμένης έρευνας, κρίνεται απαραίτητο να αντικατασταθούν όλες οι καλωδιώσεις στο τμήμα μεταξύ του τελευταίου φρεατίου επί του κρηπιδώματος και του πρώτου φρεατίου επί της πλωτής προβλήτας. Οι συνδέσεις μεταξύ υφιστάμενων και νέων καλωδίων θα γίνουν με μούφες ρητίνης. Προκειμένου να επιτευχθεί πρόσθετη προστασία των νέων καλωδιώσεων από την τριβή και την προσβολή από το θαλασσίνο νερό, αυτές θα τοποθετηθούν εντός σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ40. Παράλληλα, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών της πλωτής προβλήτας, κρίνεται σκόπιμο να τοποθετηθούν πρόσθετα ρελλέ διαφυγής, προκειμένου σε περίπτωση διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος το αντίστοιχο κύκλωμα να τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας.

Δεδομένου ότι η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, η τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από συνεργείο του προμηθευτή, με μέριμνα και ευθύνη του. Τελικός στόχος είναι όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της πλωτής προβλήτας του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου να καταστούν και πάλι πλήρως λειτουργικές, κατά τρόπο ασφαλή, που δεν θα εγκυμονεί κινδύνους για τους χρήστες της.

ΑΡΘΡΟ 2^ο - Διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο – Τεχνικά χαρακτηριστικά - Προϋπολογισμός

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών και ο προϋπολογισμός της προμήθειας έχουν ως κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (€)
1	Αγωγός πολύκλωνος ΝΥΜΥΥ 5Χ16	m	134	6,90	924,60
2	Αγωγός πολύκλωνος ΝΥΜΥΥ 5Χ6	m	20	3,80	76,00
3	Μούφα ρητίνης σύνδεσης για αγωγό 5Χ16	Τεμάχιο	28	28,00	784,00
4	Ρελλέ διαφυγής 4Χ63Α 30mA	Τεμάχιο	15	69,00	1.035,00
5	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ40, 6atm	m	100	1,00	100,00
6	Ηλεκτρολογικές εργασίες	Εργατοώρα	22	25,00	550,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.):					3.469,60
Φ.Π.Α. (24%):					832,70
ΣΥΝΟΛΟ:					4.302,30

Στις παραπάνω τιμές των υπό προμήθεια ειδών με α/α από 1 έως και 5 συμπεριλαμβάνεται το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς τους στην Πάτμο και παράδοσής τους στην αποθήκη του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. (εντός του λιμένα Σκάλας Πάτμου).

ΑΡΘΡΟ 4^ο - Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή ειδών

Όλα τα προϊόντα θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση χωρίς ξέσματα, χτυπήματα και λοιπές φθορές. Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η αρτιότητα των παραλαμβανομένων ειδών και η συμφωνία τους με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν κάποιο είδος δεν πληροί κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016».

3. – Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6662.0001.
4. – Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
5. – Η παράδοση των ειδών, πλήρως τοποθετημένων, θα γίνει εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ Γρόλλης