



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Πάτμος, 7 Απριλίου 2020

Αριθμ. πρωτ.: 577

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος  
 Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ  
 Τηλέφωνο: 2247 3 60307  
 Fax: 2247 0 33355

**Απόφαση υπ' αριθμ. 22**

**Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το λιμένα Λειψών»**

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
6. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 20.6662.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.

7. Την υπ' αριθμ. 33131/18-05-2015 Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Α.ΑΠ. 106/03-06-2015), με θέμα: «Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα Λειψών».

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 63/2020 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 2 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

10. Την ανάγκη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση του ερμαρίου εντός του οποίου βρίσκεται ο κεντρικός ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου του φωτισμού του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ λιμένα Λειψών καθώς και του ίδιου του πίνακα, κατόπιν αστοχίας του ερμαρίου λόγω οξείδωσης και ανατροπής του από τους ισχυρούς ανέμους που έπνευσαν τις προηγούμενες ημέρες στο λιμένα Λειψών.

### **Αποφασίζει**

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το λιμένα Λειψών, με απευθείας ανάθεση.

2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθενται παρακάτω:

#### **«ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> - Αντικείμενο της προμήθειας**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον λιμένα Λειψών. Η ανάγκη για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας προέκυψε μετά από την καταστροφή του υφιστάμενου μεταλλικού ερμαρίου εντός του οποίου βρίσκεται ο κεντρικός ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου του φωτισμού του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ λιμένα Λειψών, λόγω οξείδωσης και την παράσυρση - ανατροπή του από του ισχυρούς ανέμους που έπνευσαν τις προηγούμενες ημέρες. Από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε η ανάγκη αντικατάστασης τόσο του ανωτέρω ερμαρίου, όσο και του εντός αυτού ευρισκόμενου ηλεκτρολογικού πίνακα.

Δεδομένου ότι η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, η τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από συνεργείο του προμηθευτή, με μέριμνα και ευθύνη του. Τελικός στόχος είναι όλο το ηλεκτρολογικό κύκλωμα που αφορά στην ηλεκτροδότηση του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών να καταστεί και πάλι πλήρως λειτουργικό, κατά τρόπο ασφαλή, που δεν θα εγκυμονεί κινδύνους για τους χρήστες του λιμένα.

#### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> - Διατάξεις**

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> – Τεχνικά χαρακτηριστικά – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός**

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών και ο προϋπολογισμός της προμήθειας έχουν ως κατωτέρω:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (€)
1	Στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας IP65, από αυτοσβενούμενο πολυεστέρα, χωρίς αλογόνα, ενισχυμένο με ίνες υαλοβάμβακα, για τοποθέτηση επί βάσης από σκυρόδεμα, με μία αδιαφανή πόρτα, με κλειδαριά πέντε σημείων, κατάλληλο για διαβρωτικά περιβάλλοντα. Διαστάσεις: 1000mm x 750mm x 320mm (Υψος x πλάτος x βάθος, με δυνατότητα απόκλισης έως 5%) Χρώμα: Γκρι (RAL 7035)	Τεμάχιο	1	850,00	850,00
2	Κιβώτιο (πίνακας) μεταλλικό στεγανό βαθμού προστασίας IP55, με αυτιά και πλάκα στήριξης Διαστάσεις: 530mm x 450mm x 120mm (Υψος x πλάτος x βάθος, με δυνατότητα απόκλισης έως 5%) Χρώμα: Γκρι (RAL 7035) Περιλαμβάνονται αυτιά και πλάκα στήριξης, καθώς και όλα τα μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την σύνθεσή του (γέφυρες καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κόλες, ρητίνες κλπ)	Τεμάχιο	1	200,00	200,00
3	Γενικός διακόπτης τριφασικός 3 x 40A	Τεμάχιο	1	10,00	10,00
4	Γενική ασφάλεια τήξης 35A	Τεμάχιο	3	0,40	1,20
5	Λυχνία ράγας led 230VAC κόκκινη	Τεμάχιο	3	2,70	8,10
6	Ρελέ ισχύος ράγας 4 ανοιχτές επαφές 40A 220-240 VAC	Τεμάχιο	2	45,00	90,00
7	Διακόπτης τροφοδοσίας προς ρελέ, ισχύος 3x40A	Τεμάχιο	2	10,00	20,00
8	Αυτόματη ασφάλεια διπολική 2x25A 1P+N (4,5kA)	Τεμάχιο	7	8,00	56,00
9	Αυτόματη Ασφάλεια Βιδωτή E27 20A	Τεμάχιο	1	2,50	2,50
10	Πρίζα σούκο ράγας 16A	Τεμάχιο	1	2,00	2,00
11	Μπάρα γειώσεων, πλήρως μονωμένη 8x12	Τεμάχιο	1	3,00	3,00
12	Μπάρα ουδέτερων, πλήρως μονωμένη 8x12	Τεμάχιο	1	3,00	3,00
13	Ασφάλεια 6A (για εντολή ρελέ από φωτοκύτταρο)	Τεμάχιο	1	1,00	1,00
14	Μεταγωγικός διακόπτης τριών θέσεων	Τεμάχιο	1	25,00	25,00

	(1,0,2) 4P, 40A				
15	Αυτόματη ασφάλεια 6KA C 1x25A (για την ασφάλιση του ερμαρίου πλην του ρελέ ισχύος)	Τεμάχιο	1	4,00	4,00
16	Ηλεκτρολογικές εργασίες για την αποσύνδεση και αποξήλωση του υφιστάμενου κατεστραμμένου ερμαρίου, την εγκατάσταση του νέου, την τοποθέτηση εντός αυτού του νέου ηλεκτρικού πίνακα και την πλήρη συναρμολόγηση όλων των υπό προμήθεια ειδών	Εργατοώρα	40	25,00	1.000,00
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.):</b>					<b>2.275,80</b>
<b>Φ.Π.Α. (24%):</b>					<b>546,19</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>					<b>2.821,99</b>

Στις παραπάνω τιμές των υπό προμήθεια ειδών με α/α από 1 έως και 15 συμπεριλαμβάνεται το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς τους στους Λειψούς και παράδοσής τους πλήρως εγκατεστημένων και λειτουργικών.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> – Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή ειδών**

Όλα τα προϊόντα θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση χωρίς ξέσματα, χτυπήματα και λοιπές φθορές. Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η αρτιότητα των παραλαμβανομένων ειδών και η συμφωνία τους με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν κάποιο είδος δεν πληροί κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016».

3. – Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6662.0001.

4. – Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

5. – Η παράδοση των ειδών, πλήρως τοποθετημένων και λειτουργικών, θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασής μας περί ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο.

**Ο Πρόεδρος**

**Εμμανουήλ Γρόλλης**