



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτμος, 11 Σεπτεμβρίου 2023
 Αριθμ. πρωτ.: 1333

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος
 Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
 Τηλέφωνο: 2247 3 60307
 Fax: 2247 0 33355

Απόφαση υπ' αριθμ. 106

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή αντλίας νερού του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
6. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 70.6672 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 124/2023 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 2 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
9. Την ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή αντλίας νερού, η οποία βρίσκεται στο μηχανοστάσιο του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου.

Αποφάσιζει

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή αντλίας νερού, η οποία βρίσκεται στο μηχανοστάσιο του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου, με απευθείας ανάθεση.
2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας που έχει συντάξει ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και παρατίθενται παρακάτω:

«ΑΡΘΡΟ 1^ο - Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών που απαιτούνται για μία εκ των δύο δίδυμων αντλιών νερού που καλύπτουν τις ανάγκες του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου (μάρκας Lowara, μοντέλο SV3303 F 7,5T). Από επιθεώρηση που έγινε από τον υδραυλικό – εξωτερικό συνεργάτη της Υπηρεσίας μας προέκυψε ότι η συγκεκριμένη αντλία παρουσιάζει πρόβλημα διαρροής νερού. Δεδομένου ότι στο νησί μας δεν εδρεύει οικονομικός φορέας εξειδικευμένος στη συντήρηση συστημάτων άντλησης νερού, προκύπτει η ανάγκη η συγκεκριμένη αντλία να σταλεί εκτός Πάτμου για έλεγχο και τοποθέτηση των απαιτούμενων ανταλλακτικών.

ΑΡΘΡΟ 2^ο - Διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο – Τεχνικά χαρακτηριστικά – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Η προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνει από οικονομικό φορέα, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και τα απαιτούμενα εργαλεία και λοιπά μέσα για την τοποθέτηση των νέων ανταλλακτικών. Συγκεκριμένα, μετά από την παραλαβή της αντλίας, το προσωπικό του αναδόχου θα προχωρήσει σε αποσυναρμολόγησή της, επιθεώρηση, καθαρισμό, αντικατάσταση των ανταλλακτικών που παρουσιάζουν φθορές, επανασυναρμολόγηση και πραγματοποίηση δοκιμών καλής λειτουργίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η αντλία λειτουργεί κατά άριστο τρόπο.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας (ανταλλακτικών και εργασιών που θα πραγματοποιηθούν για την τοποθέτησή τους) έχει ως εξής:

A. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)

1	Kit mechanical seal No 20	Τεμάχιο	1	390,00	390,00
2	Kit orings No 21	Τεμάχιο	1	80,00	80,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:					470,00
B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Εργασίες συντήρησης και επισκευής (αποσυναρμολόγηση, επιθεώρηση, καθαρισμός, αντικατάσταση ανταλλακτικών, επανασυναρμολόγηση και δοκιμή καλής λειτουργίας)	Ωρα εργασίας	10	25,00	250,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:					250,00
ΣΥΝΟΛΟ:					720,00
Φ.Π.Α. (24%):					172,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					892,80

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς της αντλίας από την Πάτμο προς την έδρα του αναδόχου και αντίστροφα, το οποίο βαρύνει τον ανάδοχο, καθώς και οι λοιπές κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α.

Αντίθετα, η αποσύνδεση της αντλίας από το δίκτυο ύδρευσης και η επανασύνδεσή της μετά την τοποθέτηση των ανταλλακτικών θα γίνει με μέριμνα της Υπηρεσίας μας.

ΑΡΘΡΟ 4^ο - Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή ειδών

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η αρτιότητα των ειδών και η συμφωνία τους με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν κάποιο είδος δεν πληροί τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016».

3. – Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6672.

4. – Η παράδοση της επισκευασμένης αντλίας (με την χρήση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών) θα γίνει στο μηχανοστάσιο του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Γαμπιέρης