



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Πάτμος, 17 Απριλίου 2026  
 Αριθμ. πρωτ.: 704

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος  
 Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ  
 Τηλέφωνο: 22473 60307  
 e-mail: info@dilitap.gr

**Απόφαση υπ' αριθμ. 33**

**Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αντλίας νερού για το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου»**

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
6. Το γεγονός ότι στον Α.Λ.Ε. 025.3120989 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 109/2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
9. Την ανάγκη προμήθειας νέας αντλίας νερού, η οποία θα τοποθετηθεί στο μηχανοστάσιο του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου.

### **Αποφάσισε**

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας αντλίας νερού για το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου, με απευθείας ανάθεση.
2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας που έχει συντάξει ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και παρατίθενται παρακάτω:

#### **«ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> - Αντικείμενο της προμήθειας**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια αντλίας νερού για τις ανάγκες του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου (μίας εκ των δίδυμων που τροφοδοτούν το δίκτυο ύδρευσης), δεδομένου ότι μία εκ των υπαρχουσών που εγκαταστάθηκαν το 2009 παρουσίασε σοβαρότατα τεχνικά προβλήματα, τα οποία δεν επιδέχονται αποκατάστασης. Η συγκεκριμένη αντλία ήδη έχει οδηγηθεί για καταστροφή σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 56/15-01-2026 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 15/2026 Απόφαση του Δ.Σ. και υπάρχει άμεση ανάγκη αντικατάστασής της.

#### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> - Διατάξεις**

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

#### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> – Τεχνικά χαρακτηριστικά – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός**

Η υπό προμήθεια αντλία θα τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα και θα είναι κατακόρυφη πολυβάθμια φυγοκεντρική. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι τοποθετημένος στο επάνω μέρος της αντλίας και θα συνδέεται απευθείας με τον άξονα της αντλίας μέσω ελαστικού συνδέσμου. Ειδικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα έχουν ως εξής:

Αριθμός βαθμίδων: 3

Ονομαστική παροχή: τουλάχιστον 24 m<sup>3</sup>/h (400l/min)

Μανομετρικό ύψος: έως περίπου 70 m

Ισχύς κινητήρα: Τουλάχιστον 7,5 kW

Τροφοδοσία: 3~ 400 V / 50 Hz τριφασική

Ταχύτητα κινητήρα: τουλάχιστον 2800 rpm

Βαθμός προστασίας κινητήρα: τουλάχιστον IP55

Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: έως 120 °C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: τουλάχιστον έως 16 bar

Υλικό κατασκευής σώματος αντλίας και φτερωτών: Ανοξειδωτος χάλυβας, κατηγορίας τουλάχιστον AISI 304.

Υλικό κατασκευής κελύφους αντλίας: Χυτοσίδηρος.

Τονίζεται ότι η αντλία πρέπει να είναι καινούριας κατασκευής και αχρησιμοποίητη.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας έχει ως κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (€)
1	Αντλία νερού με τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	4.120,00	4.120,00
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.):</b>					<b>4.120,00</b>
<b>Φ.Π.Α. (17%):</b>					<b>700,40</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>					<b>4.820,40</b>

Το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς του υπό προμήθεια είδους από την έδρα του αναδόχου της προμήθειας στην Πάτμο και παράδοσής του στην αποθήκη του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. που βρίσκεται στο λιμένα Σκάλας Πάτμου βαρύνει τον ανάδοχο.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> – Προθεσμία παράδοσης**

Η παράδοση της υπό προμήθεια αντλίας θα γίνει εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> – Εγγύηση καλής λειτουργίας**

Ο ανάδοχος της προμήθειας θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της αντλίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής της από το ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαθιστά χωρίς επιπλέον επιβάρυνση κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα, αστοχία υλικού ή κακή ποιότητα κατασκευής, μέσω επισκευής ή αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων.

Η εγγύηση καλύπτει το σύνολο της αντλίας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτροκινητήρα, του υδραυλικού τμήματος και του μηχανικού στυπιοθλίπτη, εφόσον η εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εξαιρούνται από την εγγύηση φθορές που προέρχονται από:

- κακή ή εσφαλμένη εγκατάσταση,
- λειτουργία χωρίς υγρό (ξηρή λειτουργία),
- ακατάλληλο αντλούμενο μέσο,
- φυσιολογική φθορά εξαρτημάτων.

**ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> - Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή είδους**

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η αρτιότητα του είδους και η συμφωνία του με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν δεν πληροί κάποιο από τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016».

3. – Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 025.3120989.

**Ο Πρόεδρος**

**Νικήτας Τσαμπαλάκης  
Δήμαρχος Πάτμου**